

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Лысьвенский филиал Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
(ЛФ ПНИПУ)**



УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора ЛФ ПНИПУ

М.Е. Жалко

« 06 » 06 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности
в корпусах по адресу:**

**административно-учебный корпус «А», г. Лысьва ул. Ленина, 2
учебно-лабораторный корпус «В», г. Лысьва ул. Ленина, 44/1
учебно-лабораторный корпус «С» г. Лысьва ул. Жданова, 23
учебно-бытовой корпус «Д», г. Лысьва ул. Ленина, 2А**

(Разработана в соответствии с требованиями пункта 2 и раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями пункта 2 и раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, устанавливает общие меры пожарной безопасности и является обязательной для всех.

1.2 Должностные лица, работники и студенты нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.3 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. О проведении инструктажа делается запись в журнале с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.4 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зданиях возлагается на заведующих кафедр, руководителей структурных подразделений. Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений назначаются дополнительными приказами (распоряжениями).

1.5 Ответственные, указанные в п.1.4, обязаны обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и противопожарного режима, а также постоянное содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

1.6 Работники обязаны:

- пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием;
- производить уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов а также отключать электропотребители по окончании работы;
- соблюдать установленный настоящей инструкцией и приказами директора ЛФ ПНИПУ противопожарный режим.
- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
- знать содержание плана эвакуации при пожаре, порядок эвакуации при пожаре.

2. Требования к содержанию территории, зданий, помещений

2.1 Содержание территории

2.1.1 Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. На территории не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.1.2 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега.

2.1.3 Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории запрещается.

2.1.4 Территория и входы в здания должны иметь наружное освещение в темное время суток.

2.1.5 Противопожарные расстояния между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установку) зданий и сооружений.

2.2. Содержание зданий и помещений

2.2.1 На каждом этаже здания размещаются на видных местах планы эвакуации людей при пожаре и инструкция определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

2.2.2 Аудитории, лаборатории, кабинеты и другие помещения необходимо содержать в чистоте. Корзины и ящики для бумаг должны регулярно очищаться и мусор выноситься за пределы здания в специально отведенное место.

2.2.3 По окончании работы должен производиться обязательный осмотр всех помещений с отключением имеющихся электропотребителей, кроме электроустановок и электротехнических приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода -изготовителя.

2.2.4 Работники и студенты обязаны знать пожарную опасность помещений лабораторий, а также применяемых в них веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.

2.2.5 Перед началом работ по новой теме руководитель обязательно проводит внеплановый противопожарный инструктаж.

2.2.6 Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

2.2.7 Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности.

2.2.8 Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах.

2.2.9 Педагогический работник (преподаватель) по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

2.2.10 Все работники должны знать место нахождения средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться в случае возникновения пожара.

2.2.11 Для предупреждения возникновения пожаров и несчастных случаев в помещениях при работе в вечерние и ночные смены, должно находиться не менее двух человек.

2.2.12 По окончании рабочего дня ответственный за помещение работник обязан проверить приборы и аппараты, выключить электропотребители и вентиляцию, а также удалить из помещения лаборатории горючие и

легковоспламеняющиеся жидкости, вещества и реактивы, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь.

2.2.13 Не менее одного раза в квартал должна проводиться очистка от пыли всех агрегатов и узлов электронной аппаратуры.

2.2.14 Место размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

2.2.15 Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

2.2.16 Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые надлежит обозначать на дверях помещений с наружной стороны.

2.2.17 Устройство для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрытию дверей.

2.2.18 Нарушение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальные краски и т.п.) строительных конструкций, инженерного оборудования, должны немедленно устраняться.

2.2.19 В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепопнищаемости.

2.2.20 Перепланировка зданий и помещений, изменение их функционального назначения или установка нового технологического оборудования, установка (замена) перегородок, отделка (облицовка) стен, потолков, пола, установка решеток должна проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности.

2.2.21 Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.2.22 Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.2.23 Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ, ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

2.2.24 В зданиях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных, подземных этажах, а также в под свайным пространством зданий ЛВЖ, ГЖ, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими

- газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и другие пожаро- взрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции оборудования, мебели и других предметов;
 - размещать и эксплуатировать в холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
 - устанавливать глухие решетки на окнах и приемках у окон подвалов.
 - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 - проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
 - размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
 - проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших коммуникаций с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
 - устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
 - устраивать в производственных и складских помещениях зданий, для организации рабочих мест, антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
 - размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
 - эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
 - проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- устанавливать, не предусмотренные проектной документацией, дополнительные двери или изменять направление открывания дверей из зданий на улицу и из комнат в общий коридор;
- курить в зданиях и на территории университета.

2.2.25 В помещениях запрещается:

- загромождать и захламлять проходы, а также подходы к средствам пожаротушения;
- мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими жидкостями и веществами;
- сушить горючие предметы на отопительных приборах;
- оставлять на рабочем месте мусор, промасленные ветошь и бумагу;
- устраивать проходы между оборудованием шириной менее 1м;
- хранить в аудиториях и других помещениях (кабинетах, лабораториях и т.п.) какие-либо вещества и материалы с неизвестными пожаровзрывоопасными и пожароопасными свойствами;
- увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах;
- оставлять без присмотра рабочее место с работающим оборудованием.

2.2.26 Дополнительные требования к помещениям в которых обращаются (используются) химические вещества (в том числе ЛВЖ, ГЖ):

2.2.26.1 В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением ЛВЖ, ГЖ, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

2.2.26.2 Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям. а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающее стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку.

2.2.26.3 Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных ЛВЖ, ГЖ.

2.2.26.4 Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с ЛВЖ, ГЖ.

2.2.26.5 Все работы связанные с выделением токсических веществ, пожаровзрывоопасных паров или газов, должны производиться только в исправных вытяжных шкафах. Вытяжные шкафы этих помещений должны быть выполнены из негорючих материалов. Пользоваться вытяжными шкафами с неисправной вентиляцией запрещается.

2.2.26.6 Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с открытым огнем и пожароопасными веществами, должны быть полностью покрыты несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами антикоррозийным материалом и иметь бортики.

2.2.26.7 При проведении работ с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны быть оборудованы специальные для их хранения склады.

2.2.26.8 Сменная потребность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должна храниться в металлических ящиках или шкафах. Ящик(шкаф) должен быть установлен вдали от проходов и нагревательных приборов. На крышке ящика и на дверце шкафа должна быть четкая запись с указанием наименования и допустимой нормы потребности горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для данного помещения.

2.2.26.9 Категорически запрещается нагрев сосудов с находящимися в них низкокипящими горючими жидкостями на открытом огне, а также на электронагревательных приборах. Запрещается выпаривать низкокипящие легковоспламеняющиеся жидкости досуха.

2.2.26.10 При нагревании легковоспламеняющихся жидкостей в количестве более 0.5л, необходимо под прибор ставить кювету одинаковой емкости для предотвращения разлива жидкости в случае аварии.

2.2.26.11 Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями, после окончания исследований (опыта) должны немедленно промываться.

2.2.26.12 В случае разлива ЛВЖ необходимо это место немедленно засыпать песком. Загрязненный песок собирают лопатой или совком. Применение стальных лопат или совков запрещается.

2.2.26.13 Запрещается работать со щелочными металлами в помещениях с высокой влажностью или допускать их контакт с водой, хлорсодержащими органическими соединениями и твердой двуокисью углерода.

2.2.26.14 На складах химических веществ химреактивы должны иметь маркировку и храниться на стеллажах.

2.2.26.15 Химикаты следует хранить по принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами.

2.2.26.16 Бутылки с кислотами и щелочами следует хранить в исправных корзинах или обрешетках, переносить только вдвоем или перевозить на специальной тележке. Предварительно проверить исправность тары.

2.3 Содержание путей эвакуации

2.3.1 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается изменение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.3.2 Двери на путях эвакуации (выхода наружу, лестничных клеток, разделяющие коридор) должны открываться по направлению выхода из здания.

2.3.3 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.3.4 Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов (за исключением дверей ведущих непосредственно наружу), противопожарные двери и ворота должны иметь исправные приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;

2.3.5 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги, устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

2.3.6. Содержание путей доступа подразделений пожарной охраны

2.3.6.1 Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для доступа подразделений пожарной охраны, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. В зимнее время необходимо проводить их очистку от снега и наледи.

2.3.6.2 Не реже 1 раза в 5 лет должны проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. Требования к электроустановкам

3.1 Работы в лаборатории или других помещениях учебного заведения должны проводиться при наличии исправного электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции проводов, неисправности пускателей, штепселей, розеток, вилок и другой арматуры, а также заземления следует

немедленно сообщить ответственному лицу за противопожарное состояние помещения (здания).

3.2. Все неисправности электроприборов, электроарматуры и другого электрооборудования должны устраняться только специалистом энергетиком.

3.3. Запрещается переносить включенные электроприборы, а также ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением.

3.4 Шкафы, в которых установлены электрощиты, должны быть закрытыми.

3.5 Не допускается загромождения подступов к электрооборудованию, щитами, шкафами ящиками, горючими материалами и т.п.

3.6 Запрещается вешать на штепсельные розетки, выключатели и электропровода различные вещи.

3.7 В случае прекращения подачи электричества в сети все электроприборы должны быть немедленно выключены.

3.8 В случае загорания электропроводов или электроприборов необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

3.9 Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть аппаратуру.

3.10 Монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должны соответствовать требованиям нормативных документов по электроэнергетике.

3.11 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций или имеющие неисправность, которые могут привести к пожару;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.
- пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1м от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

3.12 Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытиями) должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжения.

4. Требования к системам отопления вентиляции и другого инженерного оборудования

4.1 Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

4.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки
- подключать к воздухопроводом газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения
- выжигать, скопившиеся в воздуховодах отложения, пыль и другие горючие вещества
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование

4.3 Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры воздухопроводы следует очищать от горючей пыли и отходов не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

5. Требования к объектам хранения

5.1 Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.);

5.2 Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемые путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров;

5.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия;

5.4 На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.

5.5 Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м;

5.6 Хранение в кладовых структурных подразделений ЛВЖ, ГЖ осуществляется в отдельных от других материалов помещениях. Запрещается хранение в кладовых структурных подразделений ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

5.7 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения;

5.8 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы;

5.9 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючего материала или отдельно стоящей опоре;

5.10 В материальных складах запрещается хранение ЛВЖ и ГЖ.

5.11 Запрещается размещение складов в помещениях, через которые проходят транзитные электрокабели и воздуховоды;

5.12 Деревянные конструкции внутри складских помещений должны быть обработаны огнезащитным составом.

5.13 Товары на складах, хранящиеся не на стеллажах, должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов склада должны предусматриваться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее одного метра.

5.14 Заведующий(щая) складом перед его закрытием должен(должна) лично произвести осмотр всех помещений и убедившись в их пожаробезопасном состоянии отключить электросеть.

5.15 Двери складов, расположенных в зданиях другого назначения, должны быть противопожарными.

6. Содержание первичных средств пожаротушения, систем оповещения и автоматической пожарной сигнализации

6.1 Помещения, здания необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения. При определении норм положенности руководствоваться главой 19 и приложениями 1,2,6,7 правил противопожарного режима в РФ.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в правилах противопожарного режима в РФ. Помещения в которых применяются химические вещества должны быть обеспечены огнетушителями, ящиком с песком и совком, асбестовым полотном. Не допускается использование средств пожаротушения не имеющих соответствующих сертификатов.

Ответственность за обеспечение помещений, первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии возлагается на руководителей структурных подразделений.

6.2 Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале

6.3 Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, в помещениях учебного корпуса должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя белой краской, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.4 Сроки проверки состояния первичных средств пожаротушения устанавливается прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя, но не реже 1 раза в пять лет.

6.5 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью) службой главного инженера филиала. По результатам проверки составляются акты.

6.6 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6.7 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.8 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами, стволами и пожарными запорными клапанами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу, размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую скатку.

6.9 Автоматическая пожарная сигнализация зданий должна постоянно содержаться в исправном состоянии.

6.10 Система оповещения о пожаре должна обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию. Порядок использования систем оповещения должен быть определен инструкцией по эксплуатации системы с указанием лиц, которые имеют право приводить систему в действие.

6.11 В зданиях при отсутствии технических средств оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

6.12 Обслуживание систем АПС и СО производится специально обученным персоналом филиала.

7. Порядок действий при пожаре

7.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

7.1.1 Незамедлительно сообщить об этом:

а) в пожарную охрану по телефону 01(101,112) с указанием наименования объекта, адреса его места расположения, места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона с которого звонит сообщаящий информацию;

б) руководителю структурного подразделения;

в) дежурному персоналу (сторожу) объекта.

7.1.2 Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

7.2 Дежурный персонал при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01(101,112) с указанием наименования объекта, адреса его места расположения, места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона с которого звонит сообщаящий информацию;

- поставить в известность главного инженера, руководство филиала;

- провести оповещение людей при помощи технических средств оповещения: Текст «В здании объявлена эвакуация. Всем сотрудникам и студентам срочно покинуть здание»

- принять меры к эвакуации людей из здания, проверить открытие дверей основных и запасных эвакуационных выходов;

- при необходимости выполнить мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений (остановить работу систем вентиляции в помещении где возник пожар и смежном с ним, отключить электроэнергию и т.п.)

- приступить к тушению возникшего пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода) обеспечив соблюдение требований безопасности работниками участвующими в тушении пожара;

- встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара;

7.3 Руководители и должностные лица филиала университета, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить (продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы филиала университета;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

8. Огневые и другие пожароопасные работы

Огневые работы (электросварка, газосварка, варка битумов и смол, все прочие работы связанные с нагревом деталей, применением открытого огня и искрообразованием) проводить только после оформления наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности и его согласования в установленном порядке.

9. Допустимое (предельное) количество людей которые могут одновременно находиться в учебных корпусах филиала

Допустимое (предельное) количество людей которые могут одновременно находиться:

в административно-учебном корпусе «А» составляет 150 чел.

в учебно-лабораторном корпусе «В» составляет 150 чел.

в учебно-лабораторном корпусе «С» составляет 150 чел.

в учебно-бытовом корпусе «Д» составляет 100 чел.

Главный инженер



А.А. Клишин

Лист ознакомления

[illegible]